

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 27.6.2007

Uudelleenarvioitu 22.8.2017

Voimassa 26.6.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

HEK 75- vaaka/pysty hiekanerotuskaivot **HEK 110- vaaka/pysty hiekanerotuskaivot**

Tuotteiden runko on tehty haponkestävästä teräksestä ja muut osat ruostumattomasta teräksestä.

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN = 110 tai 75 mm.
Kaivoihin kuuluu tyhjennettävät sakka-astiat.

Vesilukon sulkevat syvyydet:
HEK 75 vaakakaivo: 64 mm
HEK 75 pystykaivo: 51 mm
HEK 110 vaakakaivo: 55 mm
HEK 110 pystykaivo: 54 mm

VALMISTAJA

Stainless Team Finland Oy, Suonenjoki

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

Hyväksyntä ei kata kaivojen liitosta vedeneristeenä toimivaan lattianpäällysteeseen eikä siveltäviin vedeneristeisiin.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

23.5.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-V-19155-07.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 tai DN 110.

VOIMASSAOLOAIKA

Uudelleen arvioitu päätös tulee voimaan 22.8.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuojaa tai valmistajaa tai tämän valtuuttamaa edustajaa ei korjata laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
tatu.toivonen@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Ville Matveinen. VTT Expert Services Oy, PL 1001, FI-02044 VTT
ville.matveinen@vtt.fi